

Số: /KL-SKHCN

Hải Dương, ngày tháng 6 năm 2023

KẾT LUẬN THANH TRA
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường

Thực hiện Quyết định số 112/QĐ-SKHCN ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường. Từ ngày 05 tháng 5 năm 2023 đến ngày 02 tháng 6 năm 2023, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 11 cơ sở đang sử dụng phương tiện đo nhóm 2 vào hoạt động bán lẻ điện nông thôn trên địa bàn huyện Nam Sách, Kim Thành, Thanh Hà, Tứ Kỳ, Thanh Miện, Gia Lộc và thành phố Hải Dương thuộc tỉnh Hải Dương gồm: Công ty Cổ phần điện Quốc Tuấn, Công ty TNHH MTV Phúc Thiện, Công ty TNHH điện Nam Cường, Công ty TNHH dịch vụ Điện Nam Hồng, Công ty Cổ phần điện Tuấn Hưng, Công ty Cổ phần điện Hòa Vũ, Công ty Cổ phần điện Kim Xuyên, Công ty TNHH Điện lực Thanh Xuân, Công ty TNHH điện Phú Mỹ, Công ty Cổ phần xây lắp điện và đầu tư xây dựng Hải Dương và Hợp tác xã dịch vụ điện Hồng Quang.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 13 tháng 6 năm 2023 của Trưởng Đoàn thanh tra, Sở Khoa học và Công nghệ kết luận thanh tra như sau:

1. Khái quát chung

Theo Kế hoạch đã được phê duyệt, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường từ ngày 05/5/2023 đến ngày 02/6/2023 tại 11 cơ sở sử dụng phương tiện đo nhóm 2 (công tơ điện) vào hoạt động bán lẻ điện nông thôn, qua kiểm tra các cơ sở đều có đủ tư cách pháp nhân, có Giấy phép hoạt động điện lực do Sở Công Thương tỉnh Hải Dương cấp.

Tổng số cơ sở được thanh tra: 11 cơ sở. Trong đó: Có 01 Hợp tác xã, 05 Công ty TNHH và 05 Công ty cổ phần.

- Tổng số cơ sở vi phạm hành chính: 01 cơ sở.

2. Kết quả kiểm tra, xác minh

Tại 11 cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ điện năng được thanh tra đã xuất trình đầy đủ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy phép hoạt động điện lực do cơ quan có thẩm quyền cấp còn hiệu lực.

- Tình hình sử dụng phương tiện đo: Tại thời điểm thanh tra 11 cơ sở được thanh tra đang sử dụng tổng số là 43.352 công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng, trong đó có 41.626 công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng một pha và 1.726 công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng ba pha xuất xứ Việt Nam để định lượng trong mua bán, thanh toán điện lưới cho các hộ sử dụng điện.

- Hoạt động kiểm định phương tiện đo:

+ Tổng số công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng một pha: 11 cơ sở đang sử dụng 41.626 chiếc trong hoạt động kinh doanh điện lực, trong đó: 41.486 chiếc công tơ điện đã được Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Hải Dương (từ tháng 1/2019 đổi thành Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học), ký hiệu N219; Trung tâm Thí nghiệm điện Hải Dương, ký hiệu N69; Công ty TNHH kiểm định đo lường Hải Dương; ký hiệu N445; Công ty TNHH tự động hóa HECICO, ký hiệu N169 kiểm định và cấp chứng chỉ kiểm định (Giấy chứng nhận kiểm định hoặc được dán tem kiểm định và kẹp chì kiểm định), các chứng chỉ kiểm định còn hiệu lực theo quy định; 140 chiếc công tơ điện có chứng chỉ kiểm định đã hết hiệu lực (Giấy chứng nhận kiểm định hết hiệu lực).

+ Tổng số công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng ba pha: 1.726 chiếc, số công tơ này đã được Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học, ký hiệu N219; Trung tâm Thí nghiệm điện Hải Dương, ký hiệu N69; Công ty TNHH kiểm định đo lường Hải Dương; ký hiệu N445; Công ty TNHH tự động hóa HECICO, ký hiệu N169 kiểm định và cấp chứng chỉ kiểm định (dán tem kiểm định và kẹp chì kiểm định), các chứng chỉ kiểm định còn hiệu lực theo quy định.

Cụ thể như sau:

STT	Tên cơ sở được thanh tra	Tổng số công tơ điện sử dụng			Giấy chứng nhận kiểm định hoặc tem kiểm định còn hiệu lực	Giấy chứng nhận kiểm định hết hiệu lực	Kiểm tra thực tế tại hiện trường		
		Tổng số	CTĐ một pha	CTĐ ba pha			Tổng số	CTĐ một pha	CTĐ ba pha
1	Công ty CP điện Quốc Tuấn	1.454	1.410	44	1.454	0	36	33	3
2	Công ty TNHH Điện lực Thanh Xuân	1.699	1.678	21	1.699	0	36	30	6
3	Công ty TNHH điện Nam Cường	1.885	1.821	64	1.885	0	60	50	10
4	Công ty CP điện Tuấn Hưng	3.247	3.153	94	3.247	0	60	53	7
5	Công ty CP điện Kim Xuyên	3.035	2938	97	3.035	0	61	54	7
6	Công ty TNHH điện Phú Mỹ	396	374	22	396	0	43	37	6
7	Công ty CP điện Hòa Vũ	8.331	8016	315	8.331	0	42	30	12
8	Công ty TNHH dịch vụ điện Nam Hồng	2.296	2155	141	2.296	0	60	54	6

9	Công ty TNHH MTV Phúc Thiện	5.840	5744	96	5700	140	47	45	2
10	HTX dịch vụ điện Hồng Quang	3.472	3.312	160	3.472	0	65	55	10
11	Công ty CP xây lắp điện và đầu tư xây dựng Hải Dương	11.697	11025	672	11.697	0	108	99	9
Tổng cộng		43.352	41.626	1.726	43.212	140	618	540	78

- Đoàn Thanh tra đã cùng với đại diện 11 cơ sở được thanh tra tiến hành kiểm tra thực tế ngoài hiện trường, kiểm tra ngẫu nhiên 618 công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng một pha, ba pha của các hộ dân do 11 cơ sở quản lý và sử dụng để định lượng trong mua bán, thanh toán điện lưới cho các hộ dân gồm: Công ty CP điện Quốc Tuấn 33 công tơ điện một pha, 03 công tơ điện ba pha; Công ty TNHH Điện lực Thanh Xuân 30 công tơ điện một pha, 06 công tơ điện ba pha; Công ty TNHH điện Nam Cường 50 công tơ điện một pha, 10 công tơ điện ba pha; Công ty CP điện Tuấn Hưng 53 công tơ điện một pha, 07 công tơ điện ba pha; Công ty CP điện Kim Xuyên 54 công tơ điện một pha, 07 công tơ điện ba pha; Công ty TNHH điện Phú Mỹ 37 công tơ điện một pha, 06 công tơ điện ba pha; Công ty CP điện Hòa Vũ 30 công tơ điện một pha, 12 công tơ điện ba pha; Công ty TNHH dịch vụ điện Nam Hồng 54 công tơ điện một pha, 06 công tơ điện ba pha; Công ty TNHH MTV Phúc Thiện 45 công tơ điện một pha, 02 công tơ điện ba pha; Công ty CP xây lắp điện và đầu tư xây dựng Hải Dương 99 công tơ điện một pha, 09 công tơ điện ba pha; HTX dịch vụ điện Hồng Quang 55 công tơ điện một pha, 10 công tơ điện ba pha. Các công tơ điện được kiểm tra của 11 cơ sở nêu trên đều còn nguyên niêm phong, kẹp chì của tổ chức kiểm định, không có dấu hiệu gian lận, giả mạo dấu, tem kiểm định, không có dấu hiệu tác động làm thay đổi tình trạng kỹ thuật, đặc tính đo lường của phương tiện đo; phương tiện đo còn trong thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận kiểm định hoặc tem kiểm định, đang vận hành bình thường trên lưới điện.

3. Kết luận

- Kết quả cuộc thanh tra đã góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các phương tiện đo nhóm 2 trong việc sử dụng công tơ điện để định lượng trong mua bán, thanh toán điện lưới cho các hộ dân; củng cố nâng cao nhận thức trách nhiệm của cơ sở trong việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, cá nhân và người tiêu dùng.

- Qua cuộc thanh tra cho thấy nhìn chung các cơ sở kinh doanh điện năng đã cố gắng chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường trong quản lý và sử dụng công tơ điện phục vụ đo đếm điện năng. Đa số đã thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát về đo lường đối với công tơ điện, các công tơ điện lắp đặt cho khách hàng đã được kiểm định theo quy định. Tuy nhiên qua kiểm tra và đối chiếu sổ sách theo dõi việc kiểm định của phương tiện đo còn 01 cơ sở sử dụng 140 phương

tiện đo nhóm 2 (công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng một pha) có giấy chứng nhận kiểm định đã hết hiệu lực.

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng

Lập Biên bản vi phạm hành chính và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Phúc Thiện về hành vi sử dụng công tơ điện (phương tiện đo nhóm 2) có chứng chỉ kiểm định đã hết hiệu lực theo quy định, với số tiền là 4.000.000 đồng, đồng thời yêu cầu Công ty chấm dứt hành vi vi phạm. Thu hồi 140 Giấy chứng nhận kiểm định đã hết hiệu lực, buộc Công ty TNHH MTV Phúc Thiện phải thực hiện kiểm định lại hoặc thay thế mới 140 công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng một pha theo quy định,

Công ty TNHH MTV Phúc Thiện đã chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đã nộp tiền phạt tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương theo quy định; Công ty đã gửi báo cáo khắc phục những tồn tại sau thanh tra, kèm theo Bảng kê danh sách số công tơ đã được kiểm định theo yêu cầu, kiến nghị của Đoàn thanh tra.

5. Kiến nghị các biện pháp xử lý

Để đảm bảo thực hiện tốt việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 (công tơ điện) trong việc định lượng mua bán, thanh toán điện lưới cho các hộ dân. Đề nghị các cơ sở kinh doanh điện năng nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, định kỳ thực hiện việc kiểm định công tơ điện đang quản lý và sử dụng phục vụ đo đếm điện năng tiêu thụ theo quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BKHCHN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2; Thông tư số 07/2019/TT-BKHCHN ngày 26/7/2019 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCHN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.

Tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý, thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi tình trạng kỹ thuật đo lường đối với công tơ điện đang sử dụng tại các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình để góp phần đảm bảo đo lường đối với phương tiện đo dùng để định lượng hàng hóa dịch vụ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng./.

Nơi nhận:

- Tổ chức được thanh tra (t/h);
- Lãnh đạo Sở;
- Thanh tra tỉnh (để B/c);
- Lưu: VT, HS TTra.

GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Mạnh