

Số: 637 /KL-SKHCN

Hải Dương, ngày 18 tháng 7 năm 2022

## KẾT LUẬN THANH TRA Về việc thanh tra về đo lường

Thực hiện Quyết định số 83/QĐ-SKHCN ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương thanh tra về đo lường. Từ ngày 20 tháng 6 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, Đoàn thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành thanh tra tại 08 cơ sở đang sử dụng phương tiện đo nhóm 2 vào hoạt động bán lẻ điện nông thôn trên địa bàn huyện Nam Sách, Kim Thành và Bình Giang thuộc tỉnh Hải Dương gồm: Hợp tác xã điện lực xã Lai Vu, Công ty Cổ phần điện Phúc Thành, Hợp tác xã dịch vụ điện Tráng Liệt, Hợp tác xã điện kiêm sản xuất, dịch vụ Nông nghiệp xã Hưng Thịnh, Hợp tác xã dịch vụ điện Hồng Khê, Công ty TNHH Hà Hanh, Công ty TNHH điện Hợp Tiến, Công ty TNHH điện Thái Tân.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Trưởng Đoàn thanh tra, Sở Khoa học và Công nghệ kết luận thanh tra như sau:

### 1. Khái quát chung

Theo Kế hoạch đã được phê duyệt, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai cuộc thanh tra về đo lường từ ngày 20/6/2022 đến ngày 30/6/2022 tại 08 cơ sở sử dụng phương tiện đo nhóm 2 (công tơ điện) vào hoạt động bán lẻ điện nông thôn, qua kiểm tra các cơ sở đều có đủ tư cách pháp nhân, có Giấy phép hoạt động điện lực.

Tổng số cơ sở được thanh tra: 08 cơ sở. Trong đó: Có 04 Hợp tác xã, 04 Công ty TNHH và 01 Công ty cổ phần.

- Tổng số cơ sở vi phạm hành chính: 02 cơ sở.

### 2. Kết quả kiểm tra, xác minh

- Tình hình sử dụng phương tiện đo: Tại thời điểm thanh tra 08 cơ sở được thanh tra đang sử dụng tổng số là 10.584 công tơ điện, trong đó có 9.758 công tơ điện xoay chiều 1 pha và 826 công tơ điện xoay chiều 3 pha xuất xứ Việt Nam để định lượng trong mua bán, thanh toán điện lưới cho các hộ dân.

- Hoạt động kiểm định phương tiện đo:

+ Tổng số công tơ điện xoay chiều loại 1 pha: 08 cơ sở đang sử dụng 9.758 chiếc (trong đó 9.546 chiếc công tơ điện đã được cấp Giấy chứng nhận kiểm định, được dán tem kiểm định do Tổng công ty thiết bị điện Việt Nam (N52), Công ty cổ phần thiết bị điện GELEX, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất



lượng Hải Dương... kiểm định còn hiệu lực theo quy định; 212 chiếc công tơ điện có chứng chỉ kiểm định đã hết hiệu lực)

+ Tổng số công tơ xoay chiều loại 3 pha: 826 chiếc

Số công tơ này đã được cấp Giấy chứng nhận kiểm định, được dán tem kiểm định do Tổng công ty thiết bị điện Việt Nam (N52), Công ty cổ phần thiết bị điện GELEX, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Hải Dương... kiểm định theo quy định.

Cụ thể như sau:

STT	Tên cơ sở được thanh tra	Tổng số công tơ điện sử dụng		Giấy chứng nhận, tem kiểm định còn hiệu lực	Giấy chứng nhận kiểm định hết hiệu lực	Ghi chú
		01 pha	03 pha			
01	Công ty Cổ phần điện Phúc Thành	1.523	44	1.567	0	HĐ kiểm định Công tơ
02	Hợp tác xã dịch vụ điện Tráng Liệt	1.679	361	2.040	0	HĐ kiểm định Công tơ
03	Hợp tác xã điện kiêm SX DV Nông nghiệp xã Hưng Thịnh	936	117	1.053	0	HĐ kiểm định Công tơ
04	Hợp tác xã điện lực xã Lai Vu	2.135	56	2.075	116	BB thay công tơ cho KH
05	Công ty TNHH Hà Hanh	772	142	914	0	HĐ kiểm định Công tơ
06	Công ty TNHH điện Hợp Tiến	2.713	106	2.723	96	Giấy chứng nhận kiểm
<b>Tổng cộng</b>		<b>9.758</b>	<b>826</b>	<b>10.372</b>	<b>212</b>	

- Đoàn Thanh tra đã cùng với đại diện 08 cơ sở được thanh tra tiến hành kiểm tra thực tế ngoài hiện trường, kiểm tra ngẫu nhiên 187 chiếc công tơ điện của các hộ dân do 08 cơ sở quản lý và sử dụng để định lượng trong mua bán, thanh toán điện lưới cho các hộ dân gồm: Hợp tác xã điện lực xã Lai Vu 17 công tơ xoay chiều 1 pha, 03 công tơ điện xoay chiều 3 pha; Công ty Cổ phần điện Phúc Thành 12 công tơ xoay chiều 1 pha, 04 công tơ điện xoay chiều 3 pha; Hợp tác xã dịch vụ điện Tráng Liệt 26 công tơ xoay chiều 1 pha, 04 công tơ điện xoay chiều 3 pha; Hợp tác xã điện kiêm sản xuất dịch vụ Nông nghiệp xã Hưng Thịnh 20 công tơ xoay chiều 1 pha, 05 công tơ điện xoay chiều 3 pha; Hợp tác xã dịch vụ điện Hồng Khê 21 công tơ xoay chiều 1 pha, 03 công tơ điện xoay chiều 3 pha; Công ty TNHH Hà Hanh 17 công tơ xoay chiều 1 pha, 13 công tơ điện xoay chiều 3 pha; Công ty TNHH điện Hợp Tiến 17 công tơ xoay chiều 1 pha, 03 công tơ điện xoay chiều 3 pha; Công ty TNHH điện Thái Tân 17 công tơ xoay chiều 1 pha, 05 công tơ điện xoay chiều 3 pha. Trong số 187 công tơ điện được kiểm tra của 08 cơ sở nêu trên có

151 công tơ điện xoay chiều 1 pha còn nguyên niêm phong, kẹp chì của tổ chức kiểm định, còn trong thời hạn hiệu lực kiểm định, đang vận hành bình thường trên lưới điện; có 11 công tơ điện xoay chiều 1 pha của 02 cơ sở là Công ty TNHH điện Hợp Tiến và Hợp tác xã điện lực xã Lai Vu có dấu kiểm định VN/N.219, không có tem kiểm định (qua kiểm tra 11 công tơ điện xoay chiều 1 pha này đều nằm trong số 212 công tơ điện xoay chiều 1 pha có giấy chứng nhận kiểm định đã hết hiệu lực).

### 3. Kết luận

- Kết quả cuộc thanh tra đã góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các phương tiện đo nhóm 2 trong việc sử dụng công tơ điện để định lượng trong mua bán, thanh toán điện lưới cho các hộ dân; củng cố nâng cao nhận thức trách nhiệm của cơ sở trong việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, cá nhân và người tiêu dùng.

- Nhìn chung các cơ sở đã đảm bảo các yêu cầu và quy định về lắp đặt thiết bị đo đếm điện năng, các công tơ điện lắp đặt cho khách hàng đều được kiểm định theo quy định. Tuy nhiên qua kiểm tra thực tế còn 02 cơ sở sử dụng 212 phương tiện đo nhóm 2 (công tơ điện xoay chiều 1 pha) có giấy chứng nhận kiểm định đã hết hiệu lực.

### 4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng

Đoàn thanh tra đã áp dụng biện pháp lập Biên bản vi phạm hành chính đối với Hợp tác xã điện lực xã Lai Vu và Công ty TNHH điện Hợp Tiến về hành vi sử dụng phương tiện đo nhóm 2 (công tơ điện) có chứng chỉ kiểm định đã hết hiệu lực theo quy định, theo đó Chánh Thanh tra Sở đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 02 cơ sở với mức phạt tiền là 8.000.000 đồng (Công ty TNHH điện Hợp Tiến số tiền là 4.000.000 đồng, Hợp tác xã điện lực xã Lai Vu số tiền là 4.000.000 đồng), thu hồi 212 Giấy chứng nhận kiểm định đã hết hiệu lực, buộc Hợp tác xã điện lực xã Lai Vu và Công ty TNHH điện Hợp Tiến phải thực hiện kiểm định lại hoặc thay thế mới 212 công tơ điện xoay chiều 1 pha (Công ty TNHH điện Hợp Tiến 96 chiếc, Hợp tác xã điện lực xã Lai Vu 116 chiếc) theo quy định.

Hợp tác xã điện lực xã Lai Vu và Công ty TNHH điện Hợp Tiến đã chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đã nộp tiền phạt tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Hải Dương theo quy định và không có khiếu nại; 02 cơ sở đã gửi báo cáo khắc phục những tồn tại sau cuộc thanh tra, kèm theo Danh sách số công tơ được thay thế có giấy chứng nhận kiểm định đã hết hiệu lực (Công ty TNHH điện Hợp Tiến 96 chiếc, Hợp tác xã điện lực xã Lai Vu 116 chiếc) theo yêu cầu, kiến nghị của Đoàn thanh tra.

### 5. Kiến nghị các biện pháp xử lý

Để đảm bảo thực hiện tốt việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 (công tơ điện) trong việc định lượng trong mua bán, thanh toán điện lưới cho các hộ dân đúng quy định. Đề nghị 08 cơ sở được thanh tra rà soát lại thời hạn kiểm định của tất cả công tơ điện đang lắp đặt trên lưới điện, để tổ chức việc kiểm định lại hoặc

thay thế công tơ mới đối với các công tơ đã hết thời hạn kiểm định theo quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2; Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.

Tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý, thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi tình trạng kỹ thuật đo lường đối với công tơ điện đang sử dụng tại các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình để góp phần đảm bảo đo lường đối với phương tiện đo dùng để định lượng hàng hóa dịch vụ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng./

**Nơi nhận:**

- Tổ chức được thanh tra (t/h);
- Lãnh đạo Sở;
- Thanh tra tỉnh (để B/c);
- Lưu: VT, HS TTra.



**Q. GIÁM ĐỐC**

**Phạm Văn Mạnh**